

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/61012/2022-vrano /10717/2022

Dne: 11.01.2023

Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová

Telefon: 566 781 084

E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Dle rozdělovníku

Věc: „Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník“.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ a STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), žadateli, kterým je

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČ 433 83 513,**

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 94j odst. 1 a 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 67 a násl. správního řádu

společné povolení,

kterým schvaluje stavební záměr s názvem „Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník“, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, v městysu Křižanov, v k. ú. Křižanov, p. p. č. 1644/48, 2328/1, 1459/17, 1476/4, 1459/18 (ochranné pásmo), 1476/2 (ochranné pásmo), 621/15, č. h. p. 4-15-01, ID VÚ DYJ 0400 - Libochovka od pramene po ústí do toku Bobrůvka (Loučka).

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Kanalizační soustava Č 24

Charakter kanalizační soustavy Č 25

Povolované kanalizační stavby a objekty

Materiál, profil, délka:

kanalizační stoka „S1“

propojení stok „S2“ (Š3607-Š4027)

propojení přípojky vodojemu (Š458-VDJ)

Celkem

Orientační určení polohy:

Š3607 X:1135734,6851 Y: 632330.3536

Š462 X:1135983.2469 Y: 632757.9971

01 - kanalizace pro veřejnou potřebu

jednotná

441 - stoková síť

KT DN 300, dl. 505,80 m

KT DN 300, dl. 6,30 m

KT DN 300, dl. 5,10 m

517,20 m

Účel povolované stavby vodního díla:

Stavební záměr se umísťuje jako stavba trvalá.

Účelem navržené stavby je rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v části městysu Křižanov, ul. Šibeník.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí:

k. ú. Křižanov, 1644/48, ostatní plocha

k. ú. Křižanov, 2328/1, ostatní plocha

k. ú. Křižanov, 1459/17, zahrada

k. ú. Křižanov, 1476/4, zahrada

k. ú. Křižanov, 1459/18, zahrada (ochranné pásmo)

k. ú. Křižanov, 1476/2, zahrada (ochranné pásmo)

k. ú. Křižanov, 1621/15, ostatní plocha

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení, popis stavby, vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Umístění stavby a prostorové řešení stavby na pozemcích je zakresleno v situaci výkres č. C.4 v měřítku 1:1000. Tento výkres tvoří přílohu tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.

Dle územního plánu je záměr navržen v zastavěném území v ploše s rozdílným způsobem využití PV – plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství, dále je záměr navržen v zastavěném území s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, a v nezastavěném území s rozdílným způsobem využití NZL – plochy zemědělské. Z hlediska funkčního využití není záměr v rozporu s podmínkami využití předmětných ploch. Záměr je v souladu s ÚP.

Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizace z BE 300 a BE 500. Je navrhováno potrubí z KT DN 300 v celkové délce 517,2 m. Kanalizační stoka „S1“ začíná v místě stávající šachty Š3607 na ulici Pod Šibeníkem mezi č. p. 386 a č. p. 397 v městysu Křižanov. Kanalizace je ukončena koncovou šachtou Š462 v ulici Šibeník u č. p. 371. Kanalizační stoka „S2“ v délce 6,3 m slouží k propojení stávající větve kanalizace z BT DN 300 v ulici Pod Šibeníkem (orientace ulice sever – jih) na nově navrženou kanalizaci také Pod Šibeníkem (orientace východ – západ). Propojení větve kanalizace bude realizováno ze stávající šachty Š4026 do nově navržené šachty Š3607. Kanalizační stoka „S3-VDJ“ v délce 5,10 m slouží k propojení stávající větve kanalizace z BT DN 300 z VDJ ATS Křižanov. Bude provedeno přepojení 53 ks domovních přípojek. Bude přepojeno 13 uličních vpustí, 1 uliční vpust' bude vybudována nová. Budou vysazeny 2 odbočky pro připojení vlastníků pozemků. Nové kanalizační přípojky nejsou součástí povolení. Záměr nemá nároky na urbanistické ani architektonické řešení. Trasa navrhované kanalizace vede v asfaltové místní komunikaci. Příjezd ke stavebním objektům jednotné kanalizace je umožněn po místních a státních komunikacích. Při provádění stavebních prací dojde k omezení dopravního provozu v místě stavby. Vzhledem k tomu, že při stavbě bude docházet k souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, je třeba zajistit před zahájením prací vytyčení všech inženýrských sítí, které mohou být stavebním záměrem dotčeny.

Území dotčené vlivy stavby se vymezuje v rozsahu budoucích ochranných pásem jednotlivých objektů souboru staveb dle platné právní úpravy, zejména v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, kdy jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Robert Šafář, Ph.D., IČO 29361117, č. zak. 03/2022, datum: červen 2022.

Pro umístění a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94 p stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, a grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v katastrální mapě se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby.
2. Pro umístění a provedení stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky pozemková parcela číslo 1644/48, 2328/1, 1459/17, 1476/4, 1621/15, v katastrálním území Křižanov.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Před zahájením stavby budou vytyčena veškerá v úvahu připadající podzemní vedení, aby nedošlo k jejich poškození.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

6. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude oznámen vodoprávnímu úřadu.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou firmou.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, uvedené v těchto dokladech:
 - a) v závazném stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ochrana PUPFL, ze dne 13.9.2022 č. j. ŽP/38999/2022-tunkr/5742/2022:
 - Umístění stavby bude provedeno tak, jak je zakresleno v katastrálním situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je součástí žádosti (ve vzdálenosti ne menší než 20 m od hranice nejbližšího lesního pozemku).
 - Přípravou staveniště ani vlastní stavbou nesmí dojít k přímému dotčení lesního pozemku, vjíždění stavební a jinou technikou do okolních porostů.
 - Na shora uvedeném lesním pozemku nesmí být ukládán žádný stavební či jiný materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti ani výkopová zemina a lesní pozemek nesmí být využíván jako staveniště.
 - Tento souhlas s realizací stavby v ochranném pásmu PUPFL nezavazuje vlastníka tohoto pozemku, ani orgán státní správy, k jakémukoliv plnění vůči investorovi anebo dalším vlastníkům předmětné stavby ve věci náhrady případných škod způsobených okolními porosty (jako je např. nebezpečí pádu stromů, vliv kořenů lesních dřevin na stavbu apod.).
 - b) ve vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 15.8.2022 zn. 5002660580, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
 - c) ve vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 28.7.2022 č.j. 723221/22, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
 - d) ve vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 11.10.2022 č. j. ZR/4124/2022-Mr, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
 - e) ve vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 25.8.2022 zn. L16945-27066570, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí.
10. O povolení zvláštního užívání (§25 zákona č. 13/1997 Sb.) pro realizaci stavby na místní komunikaci požádá investor nebo dodavatel v dostatečném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) před zahájením stavebních prací příslušný silniční správní úřad. Součástí žádosti bude předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace, stanovisko Policie ČR KŘPKV DI Žďár nad Sázavou, dopravní inspektorát, včetně projektu (schématu) přechodného dopravního značení. Případná úplná uzavírka komunikace v rámci stavby bude řešena příslušným silničním správním úřadem na základě žádosti zhotovitele prací v souladu s ustanovením § 24 (omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami) zákona č. 13/1997 Sb. a § 39 (uzavírky a objízdky) vyhlášky č. 104/1997 Sb.
11. Organizace výstavby bude zajištěna tak, aby případné dotčené nemovitosti byly po celou dobu výstavby přístupné pro zásobování, vozidla záchranné služby a požární vozidla. Pokud dojde při výstavbě k omezení přístupu na soukromé pozemky, budou majitelé předem informováni o průběhu výstavby.
12. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

II. pouští

podle ustanovení § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, a ustanovení § 67 a násl. správního řádu od zpracování nového kanalizačního řádu.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 3383513
- Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČO 00294616
- Josef Lázníčka, Šibeník 391, 594 51 Křižanov, nar. 9.5.1962

Odůvodnění

Dne 5.12.2022 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost o zahájení správního řízení investora (stavebníka), tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 43383513, ve věci společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla s názvem „Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník“, podle ustanovení § 15 vodního zákona, a ustanovení § 94 j stavebního zákona. Dnem podání žádosti bylo řízení zahájeno.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 94m stavebního zákona a příslušných ustanovení správního řádu oznámil vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 12.12.2022 č.j. ŽP/62322/2022-

vrano/10717/2022. Podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky. Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny připomínky k projednávané věci.

Vodoprávní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Dokladovou část tvoří:

- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a územního rozvoje, ze dne 17.8.2022 č. j. VÝST/33299/2022-fmuz/5219/2022,
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 4.8.2022 zn. PM - 35479/2022/5203/Ko,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, ze dne 5.8.2022, zn. KHSV/19047/2022/ZR/HOK/MaI,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 31.8.2022 č. j. ŽP/222906/2022-pa/210/2022,
- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ochrana PUPFL, ze dne 13.9.2022 č. j. ŽP/38999/2022-tunkr/5742/2022,
- stanovisko Městysu Křižanov, ze dne 29.8.2022 č. j. MTKR/1029/2022,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 15.8.2022 zn. 5002660580,
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 28.7.2022 č.j. 723221/22,
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., ze dne 11.10.2022 č. j. ZR/4124/2022-Mr,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, ze dne 23.11.2022 sp. zn. 143197/2022-1322-OÚZ-BR,
- vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 25.8.2022 zn. L16945-27066570,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 2.2.2022 zn. E6425/22,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 2.2.2022 zn. MW9910192083386193,
- vyjádření společnosti České radiokomunikace a. s., ze dne 2.2.2022 zn. UPTS/OS/296295/2022,
- sdělení ČEPRO, a. s., ze dne 2.2.2022 č. j. 5156/22,
- sdělení ČEPS, a. s., ze dne 2.2.2022 zn. 01110/2022/CEPS,
- vyjádření společnosti ČD – Telematika a. s., ze dne 2.2.2022 č. j. 1202202505,
- souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu,
- doklad o zaplacení správního poplatku,
- plán kontrolních prohlídek stavby.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo dále zjištěno:

- a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, tj. Ing. Robert Šafář, Ph.D., IČO 29361117, č. zak. 03/2022, datum: červen 2022.

Navrhovanou stavbu tvoří:

- kanalizační stoka „S1“ KT DN 300, dl. 505,80 m
- propojení stok „S2“ (Š3607-Š4027) KT DN 300, dl. 6,30 m
- propojení přípojky vodojemu (Š458-VDJ) KT DN 300, dl. 5,10 m

Bude provedeno přepojení 53 ks domovních přípojek. Bude přepojeno 13 uličních vpustí, 1 uliční vpust' bude vybudována nová. Budou vysazeny 2 odbočky pro připojení vlastníků pozemků. Nové kanalizační přípojky nejsou součástí projektové dokumentace. V rámci rekonstrukce kanalizace bude vybouráno potrubí v délce 5,1 m v případě stoky S2 a stávající šachta 4026. Toto potrubí až za vybouranou šachtu bude nahrazeno novým KT DN 300. V případě stoky S1 dojde k bourání pouze v místě křížení v délce 3,0 m. Zbylé potrubí v délce 5,9 m PP DN300, 157,5 m BET DN500 a 343,30 m BET DN300 bude vyplněno cemento-popílkovou směsí. Součástí bourání bude i 7 ks stávajících kanalizačních šachet, šachty budou vyplněny cemento-popílkovou směsí.

b) Majetkoprávní poměry:

stavba bude umístěna a provedena (včetně ochranného pásma) v k. ú. Křižanov na pozemcích p. č.:

1644/48 - Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
2328/1 - Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
1459/17 - Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
1476/4 - Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov

Ochranné pásmo se dotkne pozemků v k. ú. Křižanov, p. č.:

1459/18 - Josef Láznicka, Šibeník 391, 594 51 Křižanov

1476/2 - Josef Láznicka, Šibeník 391, 594 51 Křižanov

c) K záměru stavby vodního díla bylo vyhotoveno Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem výstavby a územního rozvoje, dne 17.8.2022 pod č. j. VÝST/33299/2022-fmuz/5219/2022 závazné stanovisko orgánu územního plánování.

d) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 94k stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu. Jedná se o stavebníka, příslušnou obec, vlastníky dotčených pozemků a staveb, na kterých bude stavba realizována, nebo ti, kteří mají ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

e) Posouzení vodoprávního úřadu:

Záměr byl posouzen z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, a to Povodím Moravy, s. p., Brno, stanoviskem ze dne 4.8.2022 zn. PM - 35479/2022/5203/Ko. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Je předpoklad, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvarů.

Dle územního plánu je záměr navržen v zastavěném území v ploše s rozdílným způsobem využití PV – plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství, dále je záměr navržen v zastavěném území s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, a v nezastavěném území s rozdílným způsobem využití NZL – plochy zemědělské. Z hlediska funkčního využití není záměr v rozporu s podmínkami využití předmětných ploch. Záměr je v souladu s ÚP. Pro ověření souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění platných Aktualizací, z hlediska Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a územního plánu Křižanov, bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 17.8.2022 pod č. j. VÝST/33299/2022-fmuz/5219/2022.

Správní poplatek podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 19.12.2022.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo toto rozhodnutí právní moci.

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vzhledem k tomu, že se může jednat o území s možnými archeologickými nálezy, může při zásazích do terénu v takovém území dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. V této souvislosti upozorňujeme žadatele na část třetí zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn (Archeologické výzkumy a nálezy), především na zákonnou povinnost dle ustanovení § 22 odst. 2 – Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno tel. 541514111) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.),

příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce, a to po dobu 15 dnů. Písemnost bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Úřední deska

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Velké Meziříčí

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Otisk úředního razítka

Mgr. Yvona Vránová, v. r.
úředník odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka:

Ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Příloha:

- grafická příloha,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 15.8.2022 zn. 5002660580,
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 28.7.2022 č.j. 723221/22,
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 11.10.2022 č. j. ZR/4124/2022-Mr,
- vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 25.8.2022 zn. L16945-27066570.

Rozdělovník:

a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, § 94k písm. a), b) a d) stavebního zákona:

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
- Josef Lázníčka, Šibeník 391, 594 51 Křižanov

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, § 94k písm. e) stavebního zákona:

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň
- EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Černá Pole
- GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena a kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí takto:

k. ú. Křižanov, p. č. 1427/6, st. 499, 1427/26, 1427/27, st. 498, 1618/4, st. 493, 1615/2, st. 496, 1427/8, st. 497, 1427/9, st. 487, 1644/46, 1620/4, 1620/1, 1483/3, st. 521, st. 792, 1483/4, st. 735, 1621/18, st. 831, 1480/2, st. 520, 1621/21, 1621/20, st. 1041, 1480/3, st. 518, 1621/10, st. 455, st. 1000, 1621/11, st. 454, 1621/16, 1480/4, st. 517, st. 902, st. 903, 1621/12, st. 453/1, 1488/2, 1621/4, st. 344, 1488/3, st. 516, st. 891, 1478/3, st. 352, st. 863, 1478/2, st. 865, 1621/14, st. 644, st. 383, st. 1621/14, st. 644, st. 353, 1621/6, 1478/5, st. 507, 1623/10, 1478/7, st. 451, 1621/13, st. 486, 1478/1, st. 748, 1478/9, st. 485, 1478/10, st. 745, 1621/1, st. 366, 1477/1, 1477/2, st. 506, st. 505, 1477/3, st. 504, 1627/25, st. 706, st. 384, st. 950, 1476/2, st. 376, 1459/13, st. 694, 1627/2, st. 503, 1459/8, 1627/3, st. 502, 1627/4, st. 647, 1459/12.

b) dotčené orgány (doporučeně):

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje - orgán územního plánování, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí - orgán ochrany PUPFL, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, územní pracoviště Žďár nad Sázavou
- Úřad Městysu Křižanov, silniční správní úřad, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov

c) dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky a následné vrácení na Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí:

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor správní, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Úřad Městysu Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov